



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08 02 2019 р.

№602-123-20-1/ 2133

Об'єкт експертизи: Клейова суміш для приклеювання та армування при утепленні фасадів KREISEL COTTAGE 215, Тонкошарова клейова суміш для облицювання керамічною плиткою KREISEL UNI MULTI 101

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДИФІКОВАНІ. Загальні технічні умови»

Код за ДКШП, УКТЗЕД, артикул: 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для внутрішніх та зовнішніх робіт в будівництві, ремонті або реконструкції житлових, громадських та промислових будівель, в тому числі будівель медичного призначення та підприємств харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Виробник: ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні Матеріали», Україна, 01023, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 5-А, код за ЄДРПОУ 32917949 Адреса виробництва: 08500, Київська обл., м. Фастів, Кожанське шосе, 2
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні Матеріали», Україна, 01023, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 5-А, код за ЄДРПОУ 32917949
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: пилу цементу – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, а, Ф; кремнію діоксиду кристалічного – 1 мг/м³, III клас небезпеки, а, Ф; вапна - 6 мг/м³, IV клас небезпеки, Ф відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, Довідника гігієнічних та екологічних нормативів в об'єктах довкілля під редакцією Трахтенберга І.М., Яворовського О.П., Бондаренко Ю.Г. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2009. – 86 с. та законодавства, що діє на території України; міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³), а саме: пилу неорганічного, з вмістом діоксиду кремнію - 0,15; кальцію гідроксиду (вапно) - 0,05; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели". Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Клейова суміш для приклеювання та армування при утепленні фасадів KREISEL COTTAGE 215, Тонкошарова клейова суміш для облицювання керамічною плиткою KREISEL UNI MULTI 101, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДИФІКОВАНІ. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1603 від 06 лютого 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.

