



VKF Hagelschutz Nr. 31531

Inhaber /-in
FIXIT AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank
Schweiz

Hersteller /-in
FIXIT AG
5113 Holderbank
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung
Produkt FIXITherm.eps Expandierte Polystyrolämmplatte, Fixit 433

Beschreibung
Anstrich: Fixit 786 Si weiss, zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz): Fixit 740 Si Vollabrieb, Körnung 2.0 mm, d = 2.0 mm.
Grundierung/Voranstrich: Fixit 471.
Armierung: Armierungsgewebe 7x7 mm.
Grundputz (Unterputz): Fixit 433 Combiputz leicht, d = 4.9 mm (Fläche) bis d = 4.8 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.9 mm (Fläche) bis d = 6.8 mm (Kante).
Dämmstoff: EPS 031 Mono, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne mechanische Befestigung.
Der Probekörper wurde mit einem Panzerprofilwinkel geprüft.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H325' (30. November 2020); -: Bestätigung Hersteller '09022021' (09. Februar 2021); Institut für Solartechnik SPF: Bestätigung Prüfstelle '17022021' (17. Februar 2021)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 19.02.2021
Ersetzt Dokument vom 23.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*